

AMENAGEMENT D'UNE AGENCE BANCAIRE ET PRETS SUR GAGES DU CREDIT MUNICIPAL

ESPACE VERDENES
6, route des Verdènes – 83480 Puget sur Argens

DCE

Pièce n°

07

CCTP LOT 07 SECURITE INCENDIE

MAITRISE D'OUVRAGE



CREDIT MUNICIPAL
PLACE BESAGNE BAT A
83000 TOULON

MAITRISE D'ŒUVRE



IMPACT AGENCEMENT
CS 80544 – 1140 rue André Ampère
13594 AIX EN PROVENCE
Tel : 04 42 63 39 75– Fax : 04 42 92 11 78
hduquesnois@impact-agencement.fr
Sandrine.bordas@impact-agencement.fr

BET VRD ET BATIMENT



MODUO
40, rue de l'Harmonie
59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
Tel : 03.28.76.14.00 Fax : 03.20.64.17.82
moduo@moduo.fr

BET FLUIDES

Bureau d'études climatiques Ph BOTELLA
Résidence Comtes Nord B2
3 Bd des Bouires
13012 MARSEILLE
Tél : 06 28 34 53 25
[Mail : phbotella@free.fr](mailto:phbotella@free.fr)

BET CFO/CFA



DBA INGENIERIE
124 Rue de la Farigoule
84200 CARPENTRAS
Tél : 06.86.80.71.47
[Mail : adossantos@betdba.fr](mailto:adossantos@betdba.fr)

Date

JUIN 2017

Indice

Modification

SOMMAIRE

1	INTRODUCTION	3
1.1	PRESRIPTIONS TECHNIQUES TEXTE REGLEMENTAIRE	3
1.2	OBLIGATION DE L'ENTREPRISE	3
1.3	CONNAISSANCE DU DOSSIER	3
1.4	EQUIVALENCE DE MARQUES ET DE PROCEDES	3
1.5	DOCUMENT DE CONSULTATION	3
1.6	RECONNAISSANCE DES LIEUX.....	3
2	MATERIELS DE SECURITE INCENDIE	4
2.1	CADRE ET PLANS.....	4
2.2	PLANS.....	4
2.3	EXTINCTEURS.....	4
2.4	CLASSE FEU	4

1 INTRODUCTION

1.1 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES TEXTE REGLEMENTAIRE

L'ensemble du matériel sera conforme aux normes NF.

1.2 OBLIGATION DE L'ENTREPRISE

Obligations techniques

L'entreprise soumissionnaire devra inclure dans son offre tous les éléments non portés au présent CCTP nécessaires à la parfaite réalisation des ouvrages décrits.

Le marché étant traité en lots séparés, l'entrepreneur du présent lot devra fournir tous les plans de détails ou toutes solutions techniques particulières à la maîtrise d'œuvre pour diffusion aux autres corps d'état.

Le titulaire du présent lot est réputé avoir pris connaissance des prestations des autres corps d'état et avoir pris en compte tous les éléments nécessaires à la réalisation et finition des ouvrages.

Certains détails et spécifications techniques peuvent ne pas être formulés explicitement ou simplement omis, sans pour autant supprimer l'obligation de l'entreprise à les prévoir dans le cadre du parfait achèvement de ses ouvrages.

1.3 CONNAISSANCE DU DOSSIER

Les types, caractéristiques, fonctions, quantités et implantations des divers composants de l'installation prévus au présent descriptif et ses annexes n'ont que valeur indicative.

L'obligation de résultat engage la pleine et seule responsabilité du spécialiste entrepreneur quant à la détermination des natures, caractéristiques, quantité, implantation et performances des composants de l'installation.

Les entrepreneurs répondant au présent lot devront prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier et ne pourront prétendre ignorer les prestations dues pour la réalisation complète du projet.

Toutes les sujétions pour exécution des travaux devront être comprises et intégrées dans le montant global du marché de l'entrepreneur.

1.4 EQUIVALENCE DE MARQUES ET DE PROCEDES

Dans le présent descriptif, il est précisé des marques et références, servant de fondement à la prescription.

Les soumissionnaires peuvent proposer des produits dont les caractéristiques sont au minimum techniquement équivalentes, d'aspect, de finition et d'esthétique identiques.

En cas de modification des marques et références, un dossier technique justifiant l'équivalence des matériels devra être impérativement joint à la remise de l'offre.

Tout nouveau matériel différent de celui préconisé devra être proposé accompagné d'un dossier technique justifiant sa stricte équivalence.

1.5 DOCUMENT DE CONSULTATION

L'entrepreneur aura étudié, pour l'établissement de son offre, de façon approfondie, le dossier de consultation dans son intégralité. Ainsi, une omission sur un plan ou dans le devis descriptif ne saurait le soustraire à exécuter les ouvrages tels qu'ils sont, soit dessinés, soit décrits. Sauf stipulation contraire, le fait de devoir la pose entraînera la fourniture et le raccordement, si nécessaire, du matériel demandé.

1.6 RECONNAISSANCE DES LIEUX

L'entreprise sera réputée avoir une connaissance parfaite des lieux et avoir ainsi, apprécié, sous sa seule responsabilité, l'étendue des ouvrages faisant l'objet du présent Marché en tenant compte également des difficultés d'exécution, les moyens d'accès, de manutention, les mesures à prendre pour préserver les tiers et les équipements.

2 MATERIELS DE SECURITE INCENDIE

2.1 CADRE ET PLANS

Fourniture et pose de cadre affiche en aluminium inactinique.

Format :

- A3 (RDC) x1
- A4 (R+1) x1

Localisation : suivant plan projet

2.2 PLANS

Fourniture et pose de :

- Plan d'intervention format A3 ou A2, avec consignes générales d'incendie, en couleur avec le plan RDC et R+1 (plans en DWG ou PDF, fournis par le Maître d'Œuvre)
- Plan d'évacuation avec consignes générales en cas d'incidence, format A3, en couleur avec le plan RDC et R+1 (plans en DWG ou PDF, fournis par le Maître d'Œuvre)

Localisation : suivant plan projet

2.3 EXTINCTEURS

Fourniture et pose de :

RDC :

- EPA, 6L (x2)
- CO2, 2Kg (x1)

R+1

- EPA, 6L (x2)
- CO2, 2Kg (x1)

2.4 CLASSE FEU

Fourniture et pose de :

Panneau classe feu pour le RDC et le R+1 en adéquation avec la quantité d'extincteurs nécessaire pour le RDC et R+1.